

Основные потребительские характеристики по водоотведению за 2025 год

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Единица измерения	Информация
1	Показатели аварийности на канализационных сетях	ед. на км	0
2	Количество засоров на самотечных сетях	ед. на км	333
3	Общее количество отобранных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:	ед.	1888
3.1	взвешенные вещества	ед.	276
3.2	азот аммонийный	ед.	276
3.3	азот нитритный	ед.	276
3.4	азот нитратный	ед.	276
3.5	фосфаты (по Р)	ед.	60
3.6	БПК5	ед.	91
3.7	ВПК полн	ед.	62
3.8	сухой остаток	ед.	63
3.9	нефтепродукты	ед.	67
3.10	АПАВ	ед.	67
3.11	хлориды	ед.	67
3.12	сульфаты	ед.	60
3.13	микробиология	ед.	247
4	Количество отобранных проб, показатели которых не соответствуют установленным нормативам состава сточных вод (предельно допустимой концентрации веществ и микроорганизмов) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:	ед.	812
4.1	взвешенные вещества	ед.	151
4.2	азот аммонийный	ед.	149
4.3	азот нитритный	ед.	141
4.4	азот нитратный	ед.	132
4.5	фосфаты (по Р)	ед.	52
4.6	БПК5	ед.	36
4.7	ВПК полн	ед.	22
4.8	сухой остаток	ед.	23
4.9	нефтепродукты	ед.	46
4.10	АПАВ	ед.	24
4.11	хлориды	ед.	14
4.12	сульфаты	ед.	20
4.13	микробиология	ед.	2
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения	%	-
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения	дн.	7
7	О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе:	X	
7.1	о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:	X	
7.1.1	Износ	%	84
7.1.2	Расход эл. энергии при очистке ст. вод	кВт/ч	2812482
7.1.3	Расход эл. энергии при трансп. ст. вод	кВт/ч	1328332
8	О нормативах допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организацией водоотведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы загрязняющих веществ, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых организацией водоотведения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	X	Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения"
9	О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций	%	37-97